

Møllegårdens Vandværk
Bygmarken 114
4060 KIRKE SONNERUP
Att.: Bjarne Hørlykke

Rapportnr.: AR-13-CA-00095030-01
Batchnr.: EUDKVE-00095030
Kunde nr. CA0003241
Modt. dato: 10.07.2013

Analyserapport

Prøvested: Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099
Udtagningsadresse: Skolevang 3, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 10.07.2013 kl. 12:45
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S KK1
Analyseperiode: 10.07.2013 - 17.07.2013

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80000413	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	34	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.021	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	14.2	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	95	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	10.5	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

17.07.2013



Annette Vendel
Kunderådgiver

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.