

**Møllegårdens Vandværk**  
**Bygmarken 114**  
**4060 KIRKE SONNERUP**  
**Att.: Bjarne Hørlykke**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00067788-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00067788  
**Kunde nr.** CA0003241  
**Modt. dato:** 17.04.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099  
**Udtagningsadresse:** Skolevang 3, 4060 Kirke-Såby  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 17.04.2013 kl. 08:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S PC1  
**Analyseperiode:** 17.04.2013 - 25.04.2013

**Prøvemærke:** køkkenhane

Lab prøvenr:	06778801	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.063	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	6.9	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	91	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	10.4	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Lejre Kommune, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

25.04.2013



Annette Vendel  
 Kunderådgiver

Kundecenter  
 Tel 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**