

Møllegårdens Vandværk
Bygmarken 114
4060 KIRKE SONNERUP
Att.: Bjarne Hørlykke
Rapportnr.: AR-14-CA-00259118-01
Batchnr.: EUDKVE-00259118
Kundenr.: CA0003241
Modt. dato: 10.12.2014

Analyserapport

Prøvested: Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099
Udtagningsadresse: Skolevang 3, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 10.12.2014 kl. 07:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.12.2014 - 14.12.2014

Prøvemærke: Køkken

| Lab prøvenr.: | 80203814 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|-----------------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 8 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | 0.029 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | |
| Vandtemperatur | 11.6 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | |
| pH | 7.6 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne | 94 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | |
| Iltindhold | > 11 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN ISO 5814 | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

14.12.2014

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.