

Møllegårdens Vandværk
Bygmarken 114
4060 KIRKE SONNERUP
 Att.: Bjarne Hørlykke

Rapportnr.: AR-13-CA-00143269-01
Batchnr.: EUDKVE-00143269
Kundenr.: CA0003241
Modt. dato: 18.12.2013

Analyserapport

Prøvested: Møllegårdens Vandværk Ledningsnet - V02004000 / 4251004099
Udtagningsadresse: Skolevang 2, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagningsdato: 18.12.2013 kl. 07:35
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PC1
Analyseperiode: 18.12.2013 - 22.12.2013

Prøvemærke: Køkkenhane

| Lab prøvenr.: | 80076626 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|-----------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakt. 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 110 | CFU/ml | | 200 | | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | 0.019 | mg/l | | 0.2 | | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organolep | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organolep | |
| Vandtemperatur | 9.5 | °C | | | | DS 2250 | |
| pH | 7.8 | pH | 7 | 8.5 | | DS 287 | |
| Ledningsevne | 93 | mS/m | | | | DS/EN 27888 | |
| Iltindhold | 10.8 | mg/l | 5 | | | DS/EN 25814 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

22.12.2013

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.