



ANALYSERAPPORT 419357

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 22.11.2021
 Bilag:

Møllegårdens Vandværk
 Rugvangen 7, Kirke Sonnerup
 4060 Kirke Såby

LAB nr:	21-39763, Prøve nr. 497318	Prøvetager:	IDK, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Gruppe A parametre	Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	Prøvetagningsperiode:	17.11.2021 08:20 - 17.11.2021 08:30
Prøvested:	Møllegårdens Vandværk - Jupiter 104217	Prøvetagningssted:	Køkken - Bygmarken 56, Kirke Såby.
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021	Analyseperiode:	17.11.2021 - 22.11.2021

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	Ingen	-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	Ingen	-	-			*Organoleptisk	-
pH	7.7 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	11.5 °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	93 mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	Ig0.25
Farve Pt	2 mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	0.30 FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	0.035 mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Møllegårdens Vandværk
 Kopi:

Nørresundby d. 22.11.2021

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.